

Białogard, dn. 09.10.2015r.

L.dz. 7245/15

**Do oferentów  
biorących udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy : Dotyczy postępowania przetargowego pn.:

**„Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Królowej Jadwigi  
w Białogardzie”**

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do zamieszczonej Specyfikacji Istotnych warunków Zamówień.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o wskazanie, które istniejące przyłącza należy przelączyć do nowo wybudowanej sieci wodociągowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:**Projekt zagospodarowania terenu (rysunek nr 1/3, 2/3 i 3/3) wskazują miejsca  
przełączenia istniejących przyłączy do nowo wybudowanej sieci wodociągowej .****Pytanie nr 2:**

Proszę o dołączenie decyzji dotyczących odtworzenia nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie nr 2:**Zamawiający informuje, iż załącza do niniejszych wyjaśnień decyzje dotyczące  
odtworzenia nawierzchni.****Pytanie nr 3:**

Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących studni wodomierzowych i zestawów wodomierzowych w studniach i budynkach. Na profilach są wyszczególnione powyższe elementy, natomiast w opisie technicznym nie ma żadnych informacji technicznych na ich temat. Prosimy o uszczegółowienie danych dotyczących uzbrojenia studni wodomierzowych oraz zestawów wodomierzowych w budynkach.

Odpowiedź na pytanie nr 3:**W ofercie należy uwzględnić montaż 2 szt. studni wodomierzowych Ø1000 i 1 szt. studni wodomierzowej Ø400 z wodomierzami Ø50 i Ø20. Przełączenie do istniejących podejść wodomierzowych Ø15, Ø20 w 2 budynkach oraz przełączenie do istniejących podejść wodomierzowych Ø15, Ø20 i Ø25 w 3 komorach.**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

Z poważaniem

mgr inż. Marianna Przychodni