

Białogard, dnia 26.11.2015r.

**Do oferentów
biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do zamieszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w m. Trzebiele, gm. Białogard”, jak niżej:

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

W związku z udzielonymi w dniu 23.11.2015r. odpowiedziami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w m. Trzebiele, gm. Białogard” rozumiemy, iż wszystkie wymienione w odpowiedzi do pytania nr 7 rodzaje robót budowlanych mogą być wykonane w ramach kilku inwestycji (załączone przez wykonawcę referencje muszą spełniać w/w warunki łącznie) Czy zamawiający uzna za spełniony warunek w zwiększonym zakresie tj. w postaci dwóch przepompowni sieciowych zamiast sieciowej i lokalnej?

Odpowiedź:

W celu spełnienia warunków opisanych w pytaniu nr 7 wykaz robót budowlanych, których wymaga Zamawiający może być związany z wykonaniem kilku inwestycji wraz z referencjami potwierdzającymi ich wykonanie np. sieć kanalizacji grawitacyjnej 1 km - wykonana w ramach inwestycji nr 1 , sieć wodociągowa 0,5 km- wykonana w ramach inwestycji nr 2 , sieć kanalizacji tłocznej 0,5 km wraz z przepompowniami – wykonana w ramach inwestycja nr 3 lub budowa przepompowni sieciowej – wykonanej w ramach inwestycja nr 4, budowa przepompowni lokalnej – wykonanej w ramach inwestycja nr 5 .

Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu robót związanych z budową przepompowni : 1 przepompowni sieciowej oraz 1 przepompowni lokalne w związku z czym w przypadku przedłożenia wykazu robót dla dwóch przepompowni sieciowych warunek ten nie zostanie spełniony.


Pytanie nr 2.

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7 do SIWZ, tj. spełnienia warunku dot. poświadczenia wykonania robót, zwracamy się z zapytaniem czy Wykonawca może wykazać 2 referencje na budowę lub rozbudowę lub modernizację sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji tłocznej z rur PE w ilości 1,0 km, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ilości 1,0 km wraz z przepompowniami ścieków – 2 szt. ? Prośbę motywujemy taką samą technologią wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej z rur PE.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna przedłożenie referencji na wykonanie sieci wodociągowej jako równoważnych dla wykonania sieci kanalizacji tłocznej.

- Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borsuk