



POZIOM PORÓWNAWCZY				20.00 m n.p.m.			
RZĘDNA TERENU ISTN.				34,14	34,10	34,14	Proj. połączenie z przewodem PEHD125, Rz.o.=32,44
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU				32,44	32,60	32,44	kabel energ. zasuw DN50
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU				1,70	1,50	1,70	kabel energ. kan. san. Ø150, Rz.d.=31,43
SPADKI, DŁUGOŚCI				3,80% / 4,2m			Proj. włączenie do istn. inst.
ŚREDNICA, MATERIAŁ				PEHD50			
ODLEGŁOŚCI				0,00	4,20	4,20	
HEKTOMETRY				W3	p3	0	

				33,60	33,80	33,60	Proj. połączenie z przewodem PEHD125, Rz.o.=32,30
				32,30	32,40	32,30	kabel energ. zasuw DN50
				1,30	1,40	1,30	kabel energ. kan. san. Ø150, Rz.d.=31,16
				3,00% / 3,4m			Proj. włączenie do istn. inst.
				0,00	3,40	3,40	
				W4	p4	0	
				33,67	33,98	33,67	Proj. połączenie z przewodem PEHD125, Rz.o.=32,32
				32,32	32,56	32,32	kabel energ. zasuw DN100
				1,35	1,42	1,35	kabel energ. kan. san. Ø200, Rz.d.=30,55
				1,36	1,40	1,36	Proj. włączenie do istn. inst.
				1,50% / 17,50m			
				0,00	17,50	17,50	
				W5	p5.1	0	
				32,94	32,96	32,94	Proj. połączenie z przewodem PEHD125, Rz.o.=31,46
				31,48	31,56	31,48	kabel energ. zasuw DN50
				1,46	1,40	1,46	kabel energ. kan. san. Ø200, Rz.d.=30,55
				1,10% / 5,40m			Proj. włączenie do istn. inst.
				0,00	5,40	5,40	
				W6	p6	0	

Investor:	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.			Status:	PB
Biuro projektowe:	ul. Ustronie Miejskie 1, 75-200 Białogard InstalEko Agnieszka Przewiślicka-Litwin ul. Niepodległości 44, 75-252 Koszalin				
Adres	BIESIEKIERZ, dz. nr 2/35, 2/34, 2/29, 2/30, 2/31, 2/26 obręb Biesiekierz				Z dnia: 05-2016
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Agnieszka Przewiślicka-Litwin	ZAP/57/PWOS/05 siedl. instalacje sanit.	05-2016		
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Litwin	ZAP/754/PWOS/07 siedl. instalacje sanit.	05-2016		
Treść rysunku:					Skala: 1:100/1:500
Zadanie:	PROFIE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY : Budowa przyłączy wodociągowych w m. Biesiekierz				Arkusz nr: *****
					Nr rysunku: 2