

Białogard, dnia 08.11.2016r.

**Do oferentów
biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do zamieszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowości Warnino, gm. Tychowo” jak niżej:


Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Informujemy, że zdaniem producentów przepompowni zaproponowana przepompownia PL-412-1, a w szczególności karta doboru dołączona do projektu, nie uwzględnia podłączenia rurociągu tłoczego do istniejącego większego rurociągu tłoczego. Innymi słowy przepompownia została źle dobrana. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 3 - dobór przepompowni P-412 przedkłada wyjaśnienia i odpowiedź na przedmiotowe pytanie.

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borsuk