

Białogard, dn. 09.11.2016r.

**Do Wykonawców****Dot.: Zapytania cenowego pn.: „Remont wirówek osadu na obiekcie oczyszczalni ścieków w m. Tychowo i m. Biesiekierz**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie informuje, iż wpłynęły zapytania do ww. zamówienia. Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający potwierdza, że rozruch silnika głównego wirówki ma się odbywać przy zastosowaniu falownika?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o określenie przez Zamawiającego, które pompy stanowiące część układu stacji odwadniania osadu, uruchamiane mają być przy pomocy falowników?

**Odpowiedź:**

W celu płynnej regulacji nadawy osadu i polielektrolitu, pompy tych mediów muszą być uruchamiane i regulowane za pomocą falowników.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o uszczegółowienie wymagań dotyczących systemu wentylacji/klimatyzacji.

**Odpowiedź:**

Układ wentylacji/klimatyzacji ma zapewnić komfort pracy wymagany dla zastosowanych aparatów układu sterowania. Temperatura i wilgotność zgodna z zaleceniami

producentów AKPiA. Ponieważ w środowisku hali wirówek występuje siarkowodór i metan należy tak skonstruować układ wentylacyjno-klimatyzacyjny, aby nie miał kontaktu z powietrzem hali wirówek.


**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający udostępni na czas remontu sprzęt pozwalający w bezpieczny sposób wykonać demontaż i montaż jednostki wirującej (transport poziomy i pionowy) wraz z osobą wyznaczoną do obsługi tego sprzętu?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający udostępni podnośnik o unosie 500 kg (wyposażenie serwisowe wirówki) wraz z osobą wyznaczoną do obsługi tego sprzętu.

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.11.2016r.**

WICEPREZES ZARZĄDU  
Z-ca Dyrektora  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
  
mgr inż. Dorota Borsini

E.M/TI