

Białogard, dn. 04.08.2017r.

L.dz. 0003/17

Do Wykonawców

Dot.: Zapytania cenowego pn.: „Dostawa pomp do ścieków”

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie informuje, iż wpłynęło zapytanie do ww. zamówienia. Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy mogą być zaoferowane pompy innego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert innego producenta niż w wskazany w zapytaniu z uwagi na to, że zamawiane pompy będą stanowiły zamienniki pracujących na chwilę obecną pomp. Zmiana pompy na innego producenta spowoduje zmianę przyłącza pompy wraz z zamkiem co stanowi dodatkowe koszty dla Zamawianego.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno/Eksploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borsuk

A.S/TI