

Białogard, dn. 03.11.2017r.

Do Wykonawców

Dot.: Postępowania przetargowego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Stanomino, gm. Białogard”.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie informuje, iż wpłynęły zapytania do ww. zamówienia. Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„... Proszę o wskazanie właściwej ilości drogi do odtworzenia oraz potwierdzenie, że należy odtworzyć drogę na szerokości 5m.”

Odpowiedź:

Tak należy odtworzyć drogę o długości 190 mb, na szerokości 5,0 m

Pytanie nr 2:

„... Zgodnie z załączonym przedmiarem robót wykopy należy zasypać gruntem rodzimym, natomiast w projekcie wskazano, że cały wykop należy zasypać piaskiem. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności”

Odpowiedź:

Podsypkę pod rurę 15 cm oraz obsypkę rury 30 cm należy wykonać piaskiem zaś pozostałą część wykopu zasypać i zagęścić gruntem rodzimym,


Pytanie nr 3:

„...Zgodnie z projektem, wokół przepompowni na ścianach wykopu należy zabić ścianki szczelne, które po montażu przepompowni należy pozostawić w gruncie. W załączonym przedmiarze założono odwodnienie wykopu za pomocą pompy, bez montażu ścianek szczelnych. Proszę o wyjaśnienie, czy będzie dopuszczalne pompowanie wody z wykopu, bez montażu ścianek szczelnych.”

Odpowiedź:

Przy odwodnieniu wykopu należy przewidzieć montaż ścianek szczelnych.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.11.2017r do godziny 11⁰⁰.

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borsuk

E.M/TI