



L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Wymiar	Materiał
1	Pompa	szt.	2	–	wg opisu
2	Kolano ze stopą sprzęgającą	szt.	2	DN/ID80	żeliwo sferoidalne
3	Prowadnice	szt.	4	–	stal nierdz.
4	Zamek do prowadnic	szt.	4	–	stal nierdz.
5	Pion tłoczny	szt.	2	DN/ID80	stal nierdz.
6	Zawór zwrotny kulowy Szustera Combi(z zasuwą nożową z miękkim uszczelnieniem)	szt.	2	DN/ID80	żeliwo
7	Trójnik z rur stalowych (wykonanie) (portki typu "Hamburg") (warsztatowe)	szt.	1	DN/ID80/80	stal nierdz.
8	Rura	szt.	1	DN/OD200 l=1.5m	PVC
9	Sonda hydrostatyczna	szt.	1		SG–25S firmy APLISENS
10	obciążnik	szt.	1		
11	Rura stalowa	szt.	1	DN/ID 80/L=1m	stal nierdz.
12	Drabina	szt.	1	–	stal nierdz.
13	Wieszak na łańcuchy pomp	szt.	2	–	stal nierdz.
14	Łańcuch pompy	szt.	2	–	stal nierdz.
15	Kominek wentylacyjny + daszek ochr.	kmpl.	2	DN160	stal nierdz.
15A	Rura wentylacyjna	szt.	2	DN100 L=2,7m; L=0,6m	stal nierdz.
16	Szafka sterownicza	kmpl.	1	wg opisu	różny
17	Rura osłonowa do sondy hydrostat	kmpl.	1	DN/OD 110	PVC
18	Pływaki	szt.	2		
19	Rura osłonowa do kabli zasilających	kmpl.	1	DN/OD 160	PVC
20	Pokrywa studni	szt.	1	–	stal nierdz.
21	Przejście szczelne dla rur stalowych	szt.	1	DN/ID 80	różny
22	Przejście szczelne dla rur PVC	szt.	1	DN/OD 200	różny
23	Przejście szczelne dla rur PVC	szt.	1	DN/OD 110	różny
24	Zbiornik pompowni	kmpl.	1	DN/ID =1500	beton
26	Połączenie kołnierzowe dla rur PE (tuleja, kołnierz luźny, uszczelka)	szt.	1	DN/OD 90	różny
27	Łącznik kołnierzowy zabezp. przed przesunięciem	szt.	2	DN/ID200	żeliwo sferoid.
28	Deflektor	szt.	1	40x40cm	stal nierdz.
29	Zasuwa kołnierzowa, nożowa(zab.podziemna) skrzynka uliczna z obudową teleskopową	szt.	1	DN/ID200	żeliwo GG–25
33	Pręt z końcówką gwintowaną do montażu deflektora	szt.	2	DN12mm	stal nierdz.
34	Śruby osadzone w otworze za pomocą kleju	szt.	2		stal nierdz.
35	Kabel zasilający	szt.	1		
36	Czujnik ciśnienia	szt.	1		
37	Zasuwa kołnierzowa, nożowa skrzynka uliczna do przykręcenia z obudową teleskopową	szt.	2	DN/ID80	żeliwo GG–25

A = 3.03 m
B = 1.03 m
C = 2.00m
D = 1.5m
E = 1.70m
F = 1,33m
G = 0,3m
H = 3.33m
d1 = DN/ID200
d2 = DN/OD90
h1 = 0,1m
h2 = 0,23m
h3 = 0,55m
h5 = 0,15m
h6 = 0,15m

Obiekt:
Kanalizacja ściekowa, pompownia ścieków z zasileniem elektrycznym
Adres: Stanomino
28, 30 obręb Stanomino
Inwestor: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o 78–200 Białogard ul. Ustronie Miejskie 1

Pompownia ścieków – technologia i konstrukcja		Skala: 1:25
Projektował:	Sprawdził:	Data:
inż. Milita Gruszecka UAN/N/7210/78/90 specjalność sieci sanitarne	dr inż.Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/76/81 specjalność sieci wod–kan	09.2017r.
		Nr rysunku: 4