

Białogard, dn. 16.10.2018r.

**Do Wykonawców**

**Dot.: Zapytania ofertowego pn.: „Budowa kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w m. Stanomino, gm. Białogard”.**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie informuje, iż wpłynęło zapytanie do ww. zapytania ofertowego. Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

„... zwraca się z prośbą o uzupełnienie na stronie internetowej informacji dotyczących przepompowni, brakuje danych potrzebnych do dobrania pomp: punkt pracy, typ pomp ...”

**Odpowiedź:**

Wymagany punkty pracy pompy:

a) Bez współpracy z pompą w przepompowni P58

Q = 4,6 l/s H = 26,5 m

b) Przy współpracy w układzie równoległym z pompą w przepompowni P58

Q = 0,9 l/s H = 32,8 m

Typ pomp: MSV-80-50-52 H z silnikiem o mocy 5,5 KW ,

**Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej zamieszczona zostanie modyfikacja treści zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.10.2018r. do godz. 11<sup>00</sup>**

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr inż. Marianna Przechodźca