

ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie udzielenia zamówienia o wartości
wyższej niż 5.000 zł (bez VAT) i niższej niż 30. 000 euro

**Dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej do wymogów TPA
dla oczyszczalni ścieków Karlino**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą w Białogardzie zaprasza do złożenia oferty.

1. Przedmiot zamówienia:

Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej do wymogów TPA dla oczyszczalni ścieków w Karlinie przy ulicy Szczecińskiej w Karlinie, PPE 480037510108871940 zgodnie z warunkami otrzymanymi od operatora.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje

- wykonanie dokumentacji projektowej;
- uzgodnienia materiałowe i dokumentacyjne w ENERGA-OPERATOR;
- dobór elementów realizacji zadania;
- opracowanie instrukcji ruchu układu pomiarowego;
- wykonanie prac związanych z przebudową układu pomiarowego wraz z dostawą materiałów potrzebnych do zrealizowania zadania;
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie protokołu odbioru technicznego od ENERGA-OPERATOR.

1.2 Warunki realizacji

- zakres robót objęty zakresem zamówienia Wykonawca wykona z materiałów własnych uzgodnionych z operatorem,
- Wykonawca wykona dokumentację odbiorową w wersji papierowej – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych w formacie PDF,
- dokumentacja odbiorowa ma zawierać dokumenty z czynności opisanych w punkcie 1.1 przedmiotu zamówienia,
- z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

1.3. Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

1.4. Stan istniejący przedmiotu zamówienia

- oczyszczalnia ścieków w Karlinie w chwili obecnej zasilana jest po stronie SN 15kV, stacja trafo napowietrzna słupowa, pomiar półpośredni, taryfa B21, moc umowna 100kW.

2. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: **do 15 tygodni od dnia podpisania umowy**

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Marta Czajkowska; tel.: 94 312 33 51

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia **26.10.2018r** drogą pocztową, elektroniczną lub za pomocą faksu na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, fax 094/312-04-24, e-mail: sekretariat@rwik.pl.

5. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

6. Informacja o formalnościach po wyborze oferty:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie niezwłocznie poinformowana przez zamawiającego telefonicznie oraz listownie.

7. Warunki płatności:

Zapłata wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczona będzie jednorazowo po dokonaniu przedmiotu zamówienia protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego bez uwag i dostarczeniu dokumentacji odbiorowej, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od jej otrzymania.

8. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub ograniczenia jego zakresu, bez podania przyczyny.

9. Lista załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 2 – Warunki Energa-Operator

Załącznik nr 3 – Informacja RODO

Zachęcamy Państwa do złożenia oferty.

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borsuk

.....
Wiceprezes (podpis)

Białogard, dn. 18.10.2018r.

Formularz ofertowy do zapytania

Dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej do wymogów TPA dla oczyszczalni ścieków Karlino

I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

nazwa firmy (imię i nazwisko).....

ulica.....nr domu.....

kod.....miejscowość.....

tel.: fax:

e-mail:

NIP:..... REGON:.....

Konto bankowe:.....

II. Cena oferty:

Cena netto:zł.

(słownie:)

Podatek VAT w wysokości 23%:zł

(słownie:)

Cena brutto:zł.

(słownie:)

.....
miejscowość dnia


.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy



Energa
operator

NPE

ZABĘCZENIE NR 2 DO ZAPYTANIA



Do Regionalne Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o.
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard

Znak EOP-5UZP-000024-2018
Dot. Dostosowanie układu pomiarowego do TPA

Koszalin, 26 września 2018 roku

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w odpowiedzi na pismo EOP-5-022204-2018 informuje, że układ pomiarowy zainstalowany w Karlinie dz. 233 PPE PL0037510108871940 należy dostosować zgodnie z IRIESD z roku 2018 pkt II.4.7 Wymagania Techniczne dla układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych. Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien być zainstalowany po stronie SN, zawierać trzy przekładniki prądowe i trzy przekładniki napięciowe dobrane ze względu na zamówioną moc umową. Powinien odpowiadać wymaganiom kategorii B4 pkt II.4.7.3 IRIESD.

Na powyższą modernizację układu pomiarowego należy przedstawić dokumentację projektową i uzgodnić z Wydziałem Pomiarów Specjalistycznych w Koszalinie ul. Morska 10.

Sprawę prowadzi: Maciej Olichwer tel. 094 348 3781; 885 500 469; maciej.oliczwer@energa.pl

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu
Usług Dystrybucyjnych

Piotr Kochaniewicz

T +48 94 348 31 11
F +48 94 348 31 01

Regon 190275904-00050
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie
ul. Morska 16 75-950 Koszalin

operator.koszalin@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdansk-Połnoc
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta 19 1050 0085 1000 0090 3005 4812
Kapitał zakładowy wpłacony 1 356 110 400 zł



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1;
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rwik.pl lub korespondencyjnie:
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „*Dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej do wymogów TPA dla oczyszczalni ścieków Karlino*” prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.