

Białogard, dn. 22.11.2018r.

Do Wykonawców

Dot.: Zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie opinii w zakresie opłacalności wykorzystania odzysku ciepła ze stacji dmuchaw na obiekcie oczyszczalni ścieków w Białogardzie”

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie informuje, iż wpłynęło zapytanie do ww. zapytania ofertowego. Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„Przedmiotem zapytania jest wykonanie opinii w zakresie opłacalności wykorzystania odzysku ciepła z dmuchaw”- czy posiadają już Państwo koncepcję techniczną dotyczącą sposobu wykorzystania odzysku ciepła wraz z szacunkową wyceną inwestycji?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2:

Czy szacowali Państwo potencjał odzysku ciepła wynikający z realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 3:

Z jakiego źródła ciepła korzystają Państwo obecnie? Jakim paliwem jest zasilane i jaką ma moc cieplną?

Odpowiedź:

Kocioł na olej opałowy o mocy 110 kW

Pytanie nr 4:

Czy źródło ciepła wytwarza ciepło zarówno na potrzeby c.o. jak i c.w.u.? Jeżeli nie, w jaki sposób podgrzewana jest ciepła woda użytkowa?

Odpowiedź:

Obecne źródło wytwarza ciepło na potrzeby c.o. jak i c.w.u.


Pytanie nr 5:

Czy analizowali Państwo możliwość wystąpienia o przyznanie świadectwa efektywności energetycznej (Białych Certyfikatów) w wyniku realizacji inwestycji?

Odpowiedź:

Nie

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia 30.11.2018r.

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borsuk

E.M/TI