

ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie udzielenia zamówienia o wartości
wyższej niż 5.000 zł (bez VAT) i niższej niż 30. 000 euro

**„Modernizacja instalacji wentylacyjnej budynku technicznego na obiekcie
oczyszczalni ścieków w Biesiekierzu”**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Białogardzie zaprasza do złożenia oferty.

1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wentylacyjnej budynku technicznego na obiekcie oczyszczalni ścieków w Biesiekierzu. Modernizacja budynku technicznego ma polegać na remoncie instalacji wentylacyjnej oraz dostawie i wymianie wentylatorów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części A i/lub B.

1.2. Zakres robót do wykonania:

Część A – Wymiana, tj. demontaż i montaż:

- czerpni ściennych (DN 250, żaluzje rzadkie DN 200) w ilości 13 szt.,
- zaworów wentylacyjnych nawiewnych + ramka montażowa DN 200,
- wywietrzaków - podstawach dachowych typu A200 w ilości 4 szt.,
- przejść dachowych zakończonych kołnierzem w ilości 17 szt.,
- wywietrzaków - podstawach dachowych typu A160 w ilości 2 szt.,
- wywietrzaków - podstawach dachowych typu A315 w ilości 3 szt.,
- przepustnic płaszczyznowych \varnothing 315 w ilości 3,
- wywietrzaków - podstawach dachowych typu A250 w ilości 1 szt.,
- przepustnic płaszczyznowych \varnothing 200 w ilości 1 szt.,
- przepustnic płaszczyznowych \varnothing 250 w ilości 1 szt.,
- wywietrzaków - podstawach dachowych typu A400 w ilości 1 szt.,
- montaż wentylatorów wymienionych w części B – roboty te uzależnione są od dostawy wentylatorów przez wykonawcę realizującego zamówienie części B.
W przypadku zwłoki w przekazaniu przez wykonawcę urządzeń do montażu termin wykonania ulegnie zmianie.

Warunki realizacji:

- wszystkie elementy metalowe wykonane mają być ze stali nierdzewnej,

- konieczność ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia,
- konieczność zabezpieczenia terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
- wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego licząc od dnia protokolarnego odbioru robót,

Część B – Dostawa wentylatorów:

- wentylator chemoodporny WD250 ($V_p=730\text{m}^3/\text{h}$, spręż. $\Delta P= 330\text{Pa}$, $P=155\text{W}$) w ilości 2 szt.,
- wentylator chemoodporny WD200 ($V_p=550\text{m}^3/\text{h}$, spręż. $\Delta P= 300\text{Pa}$, $P=115\text{W}$) w ilości 2 szt.,
- wentylator chemoodporny WD200 ($V_p=730\text{m}^3/\text{h}$, spręż. $\Delta P= 200\text{Pa}$, $P=170\text{W}$) w ilości 1 szt.,
- wentylator sufitowy typ Decor 300 o parametrach $V_w= 200\text{m}^3/\text{h}$ $P= 35\text{W}$ w ilości 1 szt.,
- wentylator przemysłowy kanałowy WK200 ($V_p=800\text{m}^3/\text{h}$, spręż. $\Delta P= 170\text{Pa}$, $P=115\text{W}$) w ilości 1 szt.,
- wentylator EURoD ($V_p=200\text{m}^3/\text{h}$, spręż. $\Delta P= 200\text{Pa}$, $P=58\text{W}$) w ilości 1 szt.,

Warunki realizacji:

- wraz z dostarczonym urządzeniem wykonawca dostarczy DTR, atest urządzenia i kartę gwarancyjną,
- wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia, wolne od wad i nieprzerwane ich działanie,
- urządzenia mają być fabrycznie nowe,
- dostawca dostarczy urządzenie na swój koszt i ryzyko – oczyszczalnia ścieków,
- dysponowanie serwisem na terenie objętym ofertą,

2. Termin wykonania zamówienia:

Część A - do 6 tygodni od dnia otrzymania umowy

Część B - do 4 tygodni od dnia otrzymania zlecenia

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Emilia Mostowska; tel.: 94 312 33 51

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia **11.12.2018r.** drogą pocztową, elektroniczną lub za pomocą faksu na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, fax 094/312-04-24, e-mail: sekretariat@rwik.pl.

5. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Złożenie oferty nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do podpisania umowy/zlecenia na jego realizację. Decyzję realizacji Zamawiający podejmie po rozstrzygnięciu niniejszego zapytania cenowego.

6. Informacja o formalnościach po wyborze oferty:

6.1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na stronie internetowej: www.rwik.pl oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

6.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty termin ten może być krótszy.

7. Warunki płatności:

Zapłata wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczona będzie jednorazowo po dokonaniu przedmiotu zamówienia protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego bez uwag, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od jej otrzymania.

8. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

9. Lista załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 2 – Informacja RODO

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Dorota Borsuk

.....
Wiceprezes (data i podpis)

Formularz ofertowy do zapytania

**„Modernizacja instalacji wentylacyjnej budynku technicznego na obiekcie
oczyszczalni ścieków w Biesiekierzu”**

I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

nazwa firmy (imię i nazwisko).....

ulica.....nr domu.....

kod.....miejscowość.....

tel.: fax:

e-mail:

NIP:..... REGON:.....

Konto bankowe:.....

II. Cena oferty:

Cena netto:zł.

(słownie:))

Podatek VAT w wysokości 23%:zł

(słownie:))

Cena brutto:zł.

(słownie:))

.....
miejscowość dnia

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy

Zgodnie z [art. 13 ust. 1 i 2](#) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1;
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rwik.pl lub korespondencyjnie:
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. c\)](#) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : **„Modernizacja instalacji wentylacyjnej budynku technicznego na obiekcie oczyszczalni ścieków w Biesiekierzu”**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o [art. 8](#) oraz [art. 96 ust. 3](#) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z [art. 97 ust. 1](#) ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do [art. 22](#) RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie [art. 15](#) RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie [art. 16](#) RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie [art. 18](#) RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z [art. 17 ust. 3 lit. b\), d\) lub e\)](#) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w [art. 20](#) RODO,
 - na podstawie [art. 21](#) RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest [art. 6 ust. 1 lit. c\)](#) RODO.