

Białogard, dn., 16.04.2019r.

Do Wykonawców

Dot.: Zapytania cenowego pn.: „Dobór i dostawa złoza filtracyjnego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie informuje, iż wpłynęło zapytanie do ww. zamówienia. Zamawiający udziela na nie następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy stacja pracować będzie przy pełnej wydajności tj. 96 m³/h?

Odpowiedź:

Zgodnie z założeniami projektowymi należy przyjąć prędkość przepływu wody przez filtry na poziomie - 60 m³/h i równoległą pracę trzech filtrów.

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej zamieszczona została modyfikacja zapytania cenowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.04.2019r.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Inż. Marek Lewandowski