



L. Dz.: 6/RPO/04/2020

Białogard, dn. 24.04.2020r.

## Odpowiedzi na pytania nr 1

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „**Przebudowa przepompowni ścieków P398 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Bobolice przy ul. Ratuszowej**” Nr postępowania - **13/R/RPO/2020/RWiK**

### Pytanie nr 1:

” Czy Zamawiający dopuszcza ze względu na występujące przepływy zastosowanie pompy z większym wolnym przelotem 75mm, a nie jak proponowane 50mm, co polepszy parametry hydrauliczne układu?”

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy z wolnym przelotem DN75mm z zastrzeżeniem uzyskania parametrów tj. wydajność i wysokość podnoszenia pompy- nie mniejszych od zakładanych w dokumentacji projektowej.

### Pytanie nr 2:

„Czy w związku z prowadzonym postępowaniem należy dostarczyć nową, betonową górną płytę przepompowni z otworami pod włazy, umożliwiające swobodny montaż zatapialnych pomp? Czy należy zabudować nowe włazy w istniejącej płycie górnej – jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie rysunku istniejącej płyty górnej z rozmieszczeniem istniejących otworów pod włazy i ich wymiarowaniem.”

### Odpowiedź:

W zakresie realizacji zadania jest dostarczenie nowej betonowej górnej płyty zbiornika przepompowni z otworem pod właz, umożliwiającym swobodny montaż pomp zatapialnych. Zgodnie ze stanem istniejącym obecnie zbiornik przepompowni przykryty jest otwieraną kopułą z tworzywa sztucznego.



**Pytanie nr 3:**

„Czy w komorze osadnikowej w świetle wjazdu należy zbudować drabinę żłazową?”

**Odpowiedź:**

Tak

Wyjaśnienia, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

**Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia Zamawiającego skutkujące zmianą treści zapytania ofertowego (SIWZ) zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego:**

**[www.rwik.pl](http://www.rwik.pl) oraz <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.**

**UWAGA!**

Z powodu wprowadzonego stanu epidemii nie ma możliwości osobistego złożenia oferty ani nie ma możliwości osobistego kontaktu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego. Wszelka korespondencja i porozumiewanie się z Zamawiającym odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej lub w drodze komunikacji elektronicznej lub fax z zachowaniem odpowiednich form dokumentów wymaganych od Wykonawców przewidzianych w Zapytaniu ofertowym.

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Marek Lewandowski