

Białogard, 4 czerwca 2020 r.

18/R/ZS/2020/RWiK – NT.IL

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Skolimowskiej i Stamma w Białogardzie**” -
Nr postępowania - 18/R/ZS/2020/RWiK

WYJASNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający uzna doświadczenie przy budowie kanalizacji deszczowej o dł. 500 m?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający, jako robotę budowlaną, uzna spełnienie warunku dotyczącego posiadania doświadczenia, przy budowie kanalizacji deszczowej o dł. 500 m.

Pytanie 2.

Czy Wykonawca będzie musiał przeprowadzić inspekcję TV kanałów?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga aby do pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dołączył raport z inspekcji TV kanalizacji. Wymagania dotyczące niezbędnych dokumentów odbiorowych zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ – Wzorce umowy w § 6 ust. 3 pkt 3.

Pytanie 3.

Czy na wykonywanej sieci konieczna będzie pełna wymiana gruntu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje całkowitej wymiany gruntu.


Pytanie 4.

Czy Zamawiający posiada przedmiary w formacie ATH?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w formacie ATH. Zamawiający udostępnił przedmiary robót jako załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 4 w formie pliku pdf.

2. Zamawiający dołączy wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą one stanowić integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Słowik