

Badania bakteriologiczne

Gmina Połczyn Zdrój		Watrości dopuszczalne	
		0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
Nazwa wodociągu/SUW-u	Data analizy	Bakterie grupy coli [jtk/100ml]	Escherichia coli [jtk/100ml]
Bolkowo SUW woda wprowadzana do sieci	1-04-2014	0	0
Bronowo SUW woda wprowadzana do sieci	18-03-2014	0	0
Bronowo 1	3-06-2014	0	0
Sucha 5/1	6-05-2014	0	0
Brusno SUW woda wprowadzana do sieci	18-03-2014	0	0
Brusno 11/8	3-06-2014	0	0
Buślary SUW woda wprowadzana do sieci	1-04-2014	0	0
Czarnkowie SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Czarnkowie 36	6-05-2014	0	0
Dobino SUW woda wprowadzana do sieci	1-04-2014	0	0
Gawroniec 13/2	18-03-2014	0	0
Kłokowo 12/1	3-06-2014	0	0
Gaworkowo SUW woda wprowadzana do sieci	6-05-2014	0	0
Kołacz SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Kołacz 54	6-05-2014	0	0
Kołaczek SUW woda wprowadzana do sieci	1-04-2014	0	0
Łężek SUW woda wprowadzana do sieci	3-06-2014	0	0
Międzybórze SUW woda wprowadzana do sieci	5-08-2014	0	0
Ogartówko SUW woda wprowadzana do sieci	6-05-2014	0	0
Popielewo SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Popielewo 8	18-03-2014	0	0
Redło SUW woda wprowadzana do sieci	25-02-2014	0	0
Łęgi 31/3	3-06-2014	0	0
Wardyń Dolny SUW woda wprowadzana do sieci	1-04-2014	0	0
Zaborze SUW woda wprowadzana do sieci	25-02-2014	0	0

Zajączkowo SUW woda wprowadzana do sieci	6-05-2014	0	0
Tychówko hydrofornia woda wprowadzana do sieci	25-02-2014	0	0