

Badania bakteriologiczne

Gmina Bobolice		Wartości dopuszczalne	
		0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
Nazwa wodociągu/SUW-u	Data analizy	Bakterie grupy coli [jtk/100ml]	Escherichia coli [jtk/100ml]
Bobolice SUW woda wprowadzana do sieci	11-03-2014	0	0
Bobolice ul.Szkolna	9-04-2014	0	0
Opatówek SUW woda wprowadzana do sieci	11-03-2014	0	0
Chociwle SUW woda wprowadzana do sieci	11-03-2014	0	0
Janowiec SUW woda wprowadzana do sieci	11-03-2014	0	0
Trzebień SUW woda wprowadzana do sieci	9-04-2014	0	0
Łozice Cegielnia SUW woda wprowadzana do sieci	19-05-2014	0	0
Świelino hydrofornia woda wprowadzana do sieci	19-05-2014	0	0
Krępa SUW woda wprowadzana do sieci	19-05-2014	0	0
Bożniewice hydrofornia woda wprowadzana do sieci	19-05-2014	0	0
Wojęcino 8	9-04-2014	0	0
Ujazd SUW woda wprowadzana do sieci	11-03-2014	0	0
Ubiedrze hydrofornia woda wprowadzana do sieci	10-06-2014	0	0
Porost SUW woda wprowadzana do sieci	9-04-2014	0	0
Kurowo hydrofornia woda wprowadzana do sieci	10-06-2014	0	0
Gozd SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Boboliczki 11	30-07-2014	0	0
Drzewiany SUW woda wprowadzana do sieci	11-03-2014	0	0
Chmielno SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Chmielno 34	10-06-2014	0	0
Dobrociechy SUW woda wprowadzana do sieci	19-05-2014	0	0
Wilczogóra SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Wilczogóra 6/1	30-07-2014	0	0

Nowe Łozice SUW woda wprowadzana do sieci	10-06-2014	0	0
Ostrówek SUW woda wprowadzana do sieci	9-04-2014	0	0
Łozice SUW woda wprowadzana do sieci	11-03-2014	0	0
Radwanki SUW woda wprowadzana do sieci	9-04-2014	0	0
Nowosiółki SUW woda wprowadzana do sieci	19-05-2014	0	0