

Badania bakteriologiczne

Gmina Bobolice		Wartości dopuszczalne	
		0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
Nazwa wodociągu/SUW-u	Data analizy	Bakterie grupy coli [jtk/100ml]	Escherichia coli [jtk/100ml]
Bobolice SUW woda wprowadzana do sieci	11.04.2018	0	0
Ul. Reymonta 3 Bobolice	12.05.2018	0	0
ul. Spacerowa spc. Bobolice	06.02.2018	0	0
Opatówek SUW woda wprowadzana do sieci	14.03.2018	0	0
Opatówek 2	15.05.2018	0	0
Chociwle SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Chociwle 7	12.06.2018	0	0
Janowiec SUW woda wprowadzana do sieci	14.03.2018	0	0
Trzebień SUW woda wprowadzana do sieci	22.05.2018	0	0
Trzebień 4	06.03.2018	0	0
Łozice Cegielnia SUW woda wprowadzana do sieci	15.05.2018	0	0
Łozice Cegielnia sklep	14.03.2018	0	0
Świelino hydrofornia woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Świelino sklep	22.05.2018	0	0
Krępa SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Krępa 22	26.04.2018	0	0
Bożniewice hydrofornia woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Wojęcino 8	22.05.2018	0	0
Ujazd SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Ujazd 47	06.02.2018	0	0
Porost SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Porost 31	11.04.2018	0	0
Kurowo hydrofornia woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Cybulino sklep	06.03.2018	0	0
Gozd SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-

Gmina bobolice

Kłanino szkoła	06.03.2018	0	0
Drzewiany SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Chmielno SUW woda wprowadzana do sieci	14.03.2018	0	0
Chmielno 34	15.05.2018	0	0
Dobrociechy SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Różany 2	22.05.2018	0	0
Wilczogóra SUW woda wprowadzana do sieci	22.05.2018	0	0
Nowe Łozice SUW woda wprowadzana do sieci	06.02.2018	0	0
Ostrówek SUW woda wprowadzana do sieci	12.06.2018	0	0
Ostrówek 3	06.02.2018	0	0
Łozice SUW woda wprowadzana do sieci	26.04.2018	0	0
Radwanki SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Radwanki 5/6	06.02.2018	0	0
Nowosiółki SUW woda wprowadzana do sieci	26.04.2018	0	0