

Badania bakteriologiczne

Gmina Białogard		Watrości dopuszczalne	
		0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
Nazwa wodociągu/SUW-u	Data analizy	Bakterie grupy coli [jtk/100ml]	Escherichia coli [jtk/100ml]
Stanomino SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Nasutowo 13	09.07.2019	0	0
Stanomino 11	15.10.2019	0	0
Sińce 1	19.11.2019	0	0
Dargikowo SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Kłepino 2	13.08.2019	0	0
Kościernica SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Nosówko 26	19.11.2019	0	0
Rarwino SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Rawino 28	13.08.2019	0	0
Rościno SUW woda wprowadzana do sieci	15.10.2019	0	0
Rzęcino SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Góry 1	18.06.2019	0	0