

Badania bakteriologiczne

Gmina Bobolice		Wartości dopuszczalne	
		0 jtk/100ml	0 jtk/100ml
Nazwa wodociągu/SUW-u	Data analizy	Bakterie grupy coli [jtk/100ml]	Escherichia coli [jtk/100ml]
Bobolice SUW woda wprowadzana do sieci	3-09-2014	0	0
Bobolice ul.Reymonta 3	13-11-2014	0	0
Opatówek SUW woda wprowadzana do sieci	30-07-2014	0	0
Opatówek 2	12-08-2014	0	0
Chociwle SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Chociwle 7	30-07-2014	0	0
Janowiec SUW woda wprowadzana do sieci	30-07-2014	0	0
Trzebień SUW woda wprowadzana do sieci	3-09-2014	0	0
Trzebień 3/2	7-08-2014	0	0
Łozice Cegielnia SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Łozice Cegielnia sklep	12-08-2014	0	0
Świelino hydrofornia woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Świelino sklep	7-10-2014	0	0
Krępa SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Krępa 22	7-10-2014	0	0
Bożniewice hydrofornia woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Dargiń sklep	7-10-2014	0	0
Ujazd SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Ujazd 47	7-10-2014	0	0
Ubiedrze hydrofornia woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Ubiedrze sklep	7-10-2014	0	0
Porost SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Porost 31	13-11-2014	0	0
Kurowo hydrofornia woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Cybulino sklep	13-11-2014	0	0
Gozd SUW woda wprowadzana do sieci	13-11-2014	0	0

Drzewiany SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Drzewiany 19	30-07-2014	0	0
Chmielno SUW woda wprowadzana do sieci	12-08-2014	0	0
Chmielno 34	7-10-2014	0	0
Dobrociechy SUW woda wprowadzana do sieci	7-10-2014	0	0
Różany	12-08-2014	0	0
Wilczogóra SUW woda wprowadzana do sieci	10-07-2014	0	0
Nowe Łozice SUW woda wprowadzana do sieci	7-10-2014	0	0
Nowe Łozice sieć	12-08-2014	0	0
Ostrówek SUW woda wprowadzana do sieci	19-11-2014	0	0
Ostrówek 3	12-08-2014	0	0
Łozice SUW woda wprowadzana do sieci	-	-	-
Łozice 10	12-08-2014	0	0
Radwanki SUW woda wprowadzana do sieci	12-08-2014	0	0
Radwanki 5/6	7-10-2014	0	0
Nowosiółki SUW woda wprowadzana do sieci	3-09-2014	0	0
Nowosiółki 6	30-07-2014	0	0