

Białogard, dnia 18 listopada 2024 r.

NHK.9011.4.35.2024

DECYZJA Nr 237/24

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 5 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 6 i § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie** po przeanalizowaniu Sprawozdania z badań Nr SB/140940/11/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. próbki wody pobranej w dniu 15 listopada 2024 r. z urządzenia wodociągowego w miejscowości Rzecino (gmina Rąbino, powiat świdwiński) – punkt poboru: Góry 4 – kran czerpalny (gmina Białogard, powiat białogardzki) należącego do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

stwierdza

brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaopatrującej odbiorców wody w miejscowości: **Góry (gmina Białogard, powiat białogardzki)**, która dostarczana jest z urządzenia wodociągowego w miejscowości Rzecino (gmina Rąbino, powiat świdwiński) oraz

nakazuje

Regionalnym Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard:

1. doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości Góry (gmina Białogard, powiat białogardzki) w zakresie parametrów tj. Escherichia coli oraz bakterie grupy coli do wymagań w Załączniku Nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda” rozporządzenia Ministra z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
2. powiadomić odbiorców wody w miejscowości Góry (gmina Białogard, powiat białogardzki) o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
3. zapewnić do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom wody - wody przydatnej do spożycia przez ludzi;

4. powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie o podjętych działaniach w celu realizacji nakazów określonych w pkt 1, 2 oraz 3.

Decyzji w zakresie punktów 1, 2 oraz 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 18 listopada 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie od przedstawiciela Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard otrzymał informację, że w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości Góry (gmina Białogard, powiat białogardzki), która dostarczana jest z urządzenia wodociągowego w miejscowości Rzecino (gmina Rąbino, powiat świdwiński), w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15 listopada 2024 r. wykryto bakterie *Escherichia coli* oraz bakterie grupy coli.

Ponadto w dniu 18 listopada 2024 r. wpłynęło zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie, znak: NHK.9020.4.143.2024 o przekazaniu według właściwości na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) sprawozdania z badań nr SB/140940/11/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. próbki wody pobranej do badania w dniu 15 listopada 2024 roku w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino, eksploatowanego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard - punkt czerpalny: sieć wodociągowa Góry 4 (gmina Białogard).

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie ustalono, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie decyzją nr 598/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino eksploatowanego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, które zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Góry (gmina Białogard, powiat białogardzki). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 15 listopada 2024 roku w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino - punkty czerpalne: SUW Rzecino, Sieć wodociągowa w Rzecinie, Biała Góra 5 w dniu 18 listopada 2024 r. stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino, niemniej jednak po przeanalizowaniu Sprawozdania z badań nr SB/140940/11/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. próbki wody pobranej w punkcie czerpalnym: Sieć wodociągowa Góry 4 (gmina Białogard) stwierdził, że jakość wody w ww. punkcie nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100ml wody oraz obecność *Escherichia coli* w ilości 1/100ml wody.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie uznał, że właściwym terytorialnie do zajęcia stanowiska w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości Góry jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie po dokonaniu analizy Sprawozdania z badań nr SB/140940/11/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. próbki wody pobranej w dniu 15 listopada 2024 r. z urządzenia wodociągowego w miejscowości Rzecino – punkt poboru: Góry 4 (gmina Białogard) – kran czerpalny (badanie wykonała Pracownia Środowiskowa Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna), które wykazało:

- 1) Sieć wodociągowa Góry 4 (gmina Białogard) – kran czerpalny – Liczba *Escherichia coli* – obecne 1 [$<1-8$] jtk w 100 ml;
- 2) Sieć wodociągowa Góry 4 (gmina Białogard) – kran czerpalny – Liczba bakterii grupy *coli* – 4 [1-12] jtk w 100 ml,

uznał, iż ze względu na rodzaj przekroczenia mikrobiologicznego woda zaopatrująca odbiorców wody w miejscowości Góry w zakresie parametrów tj. *Escherichia coli* w 100 ml oraz bakterie grupy *coli* w 100 ml nie spełniała wymagań ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym, mając na względzie bezpieczeństwo konsumentów **orzekł brak przydatności wody do spożycia.**

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody zaopatrującej odbiorców wody w miejscowości Góry (gmina Białogard) jest przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne tj. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.

W związku z powyższym należało nałożyć na Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard obowiązek powiadomienia odbiorców wody w miejscowości Góry (gmina Białogard) o braku przydatności wody do spożycia. Ponadto tutejszy organ wskazuje, że do czasu uzyskania jakości wody odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze, tym samym, do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych, potwierdzonych sprawozdaniami z badań wody, należy zapewnić odbiorcom wody - wodę przeznaczoną do spożycia właściwej jakości oraz powiadomić odbiorców o punktach jej poboru.

Przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 572) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w związku z art. 108 Kodeks postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktu 1 – 3 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w pkt 1, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.

3. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania powoduje, że wydana w sprawie decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia niniejszej decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a.).

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji z mocy art. 130 § 3 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Otrzymują:

1. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard
2. Wójt Gminy Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard – ePUAP
3. aa

Do wiadomości:

1. Powiat Białogardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard – ePUAP
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie – ePUAP
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie, ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin – ePUAP