



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie

HK.9020.108.2026

Białogard, 26.08.2026 r.

KOMUNIKAT Nr 5/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie z dnia 26.08.2026 r. w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia w wodę Daszewo (Daszewo SUW), gmina Karlino, zaopatrującego w wodę około 866 mieszkańców miejscowości: Daszewo, Mierzyn, Dębolas, Witulub, Syrkowice, Ubysławice, Poczernino, Mierzynek, Wyganowo.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie po zapoznaniu się z częściowym sprawozdaniem z badań próbki wody z dnia 26 sierpnia 2026 r., pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 25 sierpnia 2026 r. w punkcie czerpalnym – Syrkowice 14, stwierdził niezgodność z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego w zakresie liczby bakterii grupy coli, w ilości 8 jtk/100 ml.

Jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz. 748) – załącznik nr 1, część C, Tabela 1 „Mikrobiologiczne parametry wskaźnikowe”. Zaleca się, aby wartość parametryczna liczby bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk/100 ml.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną liczby bakterii grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie informuje, że:

1. Woda z kranu przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu, woda po przegotowaniu może być używana do picia, mycia zębów, mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez uprzedniego schładzania pozostawić do ostudzenia.
2. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

gotować min.
2 minuty



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie
ul. Przechodnia 2 | 78-200 Białogard
+48 94 312 20 55
adres e-mail: psse.bialogard@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-37126-77918-ABDDW-21

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1,
78-200 Białogard-zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań
naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Katarzyna Kozłowska

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie

/dokument podpisany elektronicznie/