



Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard
tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24
www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Białogard, dn. 22.10.2020r.

Odpowiedzi na pytania nr 2

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie na podstawie pkt 11.1 ppkt 2 SIWZ zawiadamia, że w dniu 19.10.2020r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „**Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Poblocie Wielkie, gm. Karlino**” Nr postępowania - 38/R/ZS/2020/RWiK.

Pytanie nr 1:

„Prosimy o sprecyzowanie czy zastosowane studnie betonowe mają być wyposażone w pierścienie odciążające ponieważ w opisie technicznym projektu wykonawczego pkt 3.4.4 nie ma o tym żadnych informacji natomiast na rysunku nr 7 takie pierścienie są zastosowane?”

Odpowiedź:

Należy zastosować studnie betonowe wyposażone w płaską pokrywę nastudzienną bez pierścienia odciążającego.

Pytanie nr 2:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3:

„Prosimy o informację jakie mają być zastosowane studnie o średnicy 1000, 1200mm – betonowe czy też żelbetowe? W SST i rys nr 7 są betonowe a w opisie technicznym projektu wykonawczego pkt 3.4.4. są żelbetowe.”

Odpowiedź:

Należy zastosować studnie betonowe spełniające wymagania wskazane w pkt. 3.4.4. Opisu technicznego, SST i rys. nr 7 z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4:

„Czy w przypadku robót odtworzeniowych nawierzchni np. polbruk, płytki, krawężniki, obrzeża wykonawca musi skalkulować nowe materiały czy też zastosować materiały z rozbiórki?”



Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o.

ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24

www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Odpowiedź:

Do robót odtworzeniowych możliwe jest zastosowanie materiałów nadających się do ponownego wbudowania, pochodzących z rozbiórki. Odtworzeniu podlegają nawierzchnie, chodniki, ogrodzenia, zieleń, drzewa, krzewy ulegające rozbiórce lub zniszczeniu. Poprzez odtworzenie należy przywrócić wygląd lub stanu albo stworzenie na nowo według zachowanych fragmentów, wzorów.

Pytanie nr 5:

„Zgodnie z pkt 3.3.1 projektu wykonawczego wykonawca może zastosować do zasypki wykopów grunt z wykopów. Natomiast podsypka i obsypka 30cm ponad rurą musi być wykonana z materiału dowiezonego. Prosimy o potwierdzenie iż budowa sieci kanalizacyjnej nie wymaga wymiany gruntu i można zastosować grunt rodzimy?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie gruntu rodzimego do budowy przyłączy kanalizacyjnych pod warunkiem odpowiedniego zagęszczenia podłoża.

Pytanie nr 6:

„Jaką rolę pełni załączony przedmiar robót i czy można w nim wprowadzać samodzielnie zmiany w przypadku stwierdzenia w nim nieprawidłowości?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót budowlanych (Załącznik nr 7 do SIWZ) stanowi materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia wyceny.

Wyjaśnienia, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia Zamawiającego skutkujące zmianą treści zapytania ofertowego (SIWZ) i ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego: www.rwik.pl/aktualne-przetargi/.

Zamawiający informuje ponadto, że zgodnie z Informacją nr 2 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ z dnia 22.10.2020r. przedłużono termin składania ofert do dnia 04.11.2020r. do godz. 12⁰⁰.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Rafał Słowik